COMUNICATO N. 5

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri all'interno del Campus, comprendente la realizzazione dell'infrastruttura di distribuzione dell'azoto liquido, il servizio di comodato dei serbatoi e dei dewars ed il servizio di approvvigionamento dei gas puri comprensivo del monitoraggio ai fini della sostituzione e allaccio delle bombole a servizio dei laboratori e servizi connessi alla gestione, in favore della Fondazione Human Technopole.

CIG 9039928095

CUP B41B21008070001

Quesito n.9:

Facendo seguito alla pubblicazione del Disciplinare aggiornato si chiede conferma che in questa fase non sia necessario allegare la Garanzia Provvisoria.
Infatti l'articolo 12 del Disciplinare non include più tale documento tra la documentazione da presentare (contrariamente alla versione precedente del Disciplinare).
Si fa presente però che il portale Sintel prevede ancora il caricamento della Garanzia provvisoria e l'articolo 9 del Disciplinare aggiornato cita ancora la garanzia provvisoria tra i documenti da presentare in fase di offerta.

Risposta n.9:

Si conferma che la Garanzia provvisoria, come richiesta all'articolo 14.1 del Disciplinare, dovrà essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta nella successiva fase di gara.
Pertanto tale documento non dovrà essere caricato sulla Piattaforma Sintel.
Nel caso in cui il caricamento del documento avesse natura bloccante sulla Piattaforma Sintel, ciascun operatore potrà caricare, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, un documento con la seguente indicazione: "la garanzia provvisoria non deve essere prodotta in questa fase".

Quesito n.10:

A pag. 9 del disciplinare di gara, nei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa, viene richiesto il possesso della certificazione SOA.
Al fine della massima partecipazione concorrenziale alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire, nel caso in cui un OE non sia in possesso di tale certificazione, quali altri requisiti di capacità tenico-professionale ed economici-finanziari possano essere prodotti ai fini della partecipazione alla stessa.

Risposta n.10:
Si conferma che, in conformità alla normativa vigente, l'attestazione di qualificazione (SOA) costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa ai fini dell'affidamento dei lavori oggetto di affidamento. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni di cui al Disciplinare, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.
L'attestazione di qualificazione non è obbligatoria soltanto per le singole lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro e l'esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto qualora dimostri comunque la qualificazione nelle categorie per i relativi importi ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

Quesito n.11:

Buongiorno, si chiede di specificare meglio la richiesta inserita nell'estratto del "Capitolato tecnico": "- tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza da parte degli operatori HT".

Risposta n.11:

Con la locuzione "tutti i sistemi necessari a svolgere le operazioni di prelievo e deposito campioni in sicurezza da parte degli operatori HT" si intende la disponibilità di un dispositivo per il travaso in sicurezza di azoto liquido in contenitori aperti e per l'eventuale riempimento automatico di dewar e recipienti mobili pressurizzati e non pressurizzati (range volumetrie da 0,5 a 60 lt) che offra la possibilità di:
- evitare il riempimento manuale dei contenitori, pericoloso in termini di rischio di ustioni da freddo e per rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi;
- quantificare e ripartire il prodotto prelevato, consentendo un monitoraggio dei consumi.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune caratteristiche tecniche che si ritiene garantiscano il prelievo dei campioni in sicurezza:
· l'accesso per la manipolazione dei campioni biologici deve essere collocato in posizione eccentrica sulla parte superiore del contenitore e deve essere accessibile in sicurezza per gli operatori;
· il contenitore dev'essere richiudibile con un tappo ad alto isolamento termico, munito di serratura;
· per poter accedere ad ogni campione, il contenitore dev'essere provvisto di un sistema interno che permetta di portare in corrispondenza dell'apertura il rack desiderato.

Per quanto concerne lo stoccaggio dei campioni nei contenitori crio-biologici e negli ultra-freezer (long-term storage) si richiede la proposta di un software dedicato alla tracciabilità ed alla gestione dei campioni biologici che consenta anche il controllo delle attività di stoccaggio degli utenti finali.

Si precisa, in ogni caso, che i dettagli saranno specificati nel Capitolato Tecnico e che gli Operatori Economici dovranno illustrare le soluzioni proposte all'interno dell'offerta tecnica, nella successiva fase di gara.

Signed by LUCA AROSIO
on 15/04/2022 11:41:34 CEST